

## 新北市政府工務局 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161號5樓

承辦人：蔣宜蓁

電話：(02)29603456 分機5744

傳真：(02)29668144

電子信箱：AQ5055@ntpc.gov.tw



220

新北市板橋區中山路一段293-1號6樓

受文者：社團法人新北市建築師公會

發文日期：中華民國110年8月6日

發文字號：新北工施字第11014254731號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明四

主旨：有關本市建築工程施工勘驗「增加派員勘驗次數」及「委託公會勘驗機制」延長試辦至110年12月31日一案，請查照並轉知所屬會員。

說明：

- 一、依據新北市建築管理規則第2條及第18條、新北市政府委託專業公會辦理建築執照審查及查勘驗作業要點、新北市政府辦理建築工程申報開工、勘驗及拆除作業要點辦理。
- 二、本局增訂放樣勘驗（供、非供公眾使用建築物）及屋頂版勘驗（非供公眾使用、達5層樓建築物）辦理現場勘驗，由本局施工科派員並通知監造人、承造人、專任工程人員及工地主任或工地負責人，於申報勘驗之7日內辦理現場勘查。
- 三、有關供公眾使用建築物地上2樓及7樓版勘驗現場勘驗部分，委由本局指派之專業公會辦理，並由其所派之技師或建築師辦理主要構造之勘驗及進行施工品質檢查（地上2樓版時），尚請貴公會配合建置相關人力庫以為因應。
- 四、隨函檢送新北市建築物勘驗查核紀錄表及施工品質管理紀錄單1份。

正本：社團法人新北市建築師公會、社團法人新北市土木技師公會、新北市結構工程技師公會、臺灣省土木技師公會、新北市不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會

副本：

# 局長 詹榮鋒

# 新北市建築物(鋼筋混凝土構造)勘驗查核紀錄表

建照號碼	建字第	號建造(雜項)執照	掛號文號		
開工日期	年 月 日	竣工日期	年 月 日		
掛號日期	年 月 日	現場查核日期	年 月 日		
申報勘驗項目	<input type="checkbox"/> 初驗 <input type="checkbox"/> 複驗				
勘驗人員填寫					
抽查部位：柱、結構牆	編號			抽查結果	備註
	尺寸			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	主筋			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	梁柱接頭 箍繫筋			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	續接器或 搭接位置			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
抽查部位：梁	編號			抽查結果	
	尺寸			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	上層筋			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	下層筋			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	箍筋			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	搭接長度			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	彎鉤長度			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
抽查部位：版	編號			抽查結果	
	樓板厚度			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	長向			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	短向			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	搭接長度			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	保護層厚度			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
出席人員簽名				抽查人員簽名	
承造人	專任工程人員 <small>(主任技師或主任建築師)</small>	工地主任 <small>(或工地負責人)</small>	監造人	公會	
(簽名或蓋章)	(簽名)	(簽名)	(簽名)	(簽名)	
抽查位置查核結果			其他缺失或補充說明		
<input type="checkbox"/> 符合，得繼續施工 <input type="checkbox"/> 符合，修正後補照片備查 <input type="checkbox"/> 不符合，再複查，日期為_____					

本勘驗抽查僅就抽查位置負責，其餘隱蔽或未抽查部分依規定由監造人、承造人及專任工程人員依相關規定簽證負責。

## 新北市建築物(鋼骨構造)勘驗查核紀錄表

建照號碼	建字第	號建造(雜項)執照	掛號文號			
開工日期	年	月	日	竣工日期		
掛號日期	年	月	日	現場查核日期		
申報勘驗項目	<input type="checkbox"/> 初驗 <input type="checkbox"/> 複驗					
勘驗人員填寫						
抽查部位：柱	編號				抽查結果	備註
	鋼骨尺寸				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	柱距				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	剪力釘				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
抽查部位：梁	編號				抽查結果	
	鋼骨尺寸				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	接合方式				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	剪力釘				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
抽查部位：版	編號				抽查結果	
	鋼承板				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	鋼筋				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	搭接長度				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
	保護層厚度				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 有缺失	
出席人員簽名				抽查人員簽名		
承造人  (簽名或蓋章)	專任工程人員 <small>(主任技師或主任建築師)</small>  (簽名)	工地主任 <small>(或工地負責人)</small>  (簽名)	監造人  (簽名)	公會  (簽名)		
抽查位置查核結果		其他缺失或補充說明				
<input type="checkbox"/> 符合，得繼續施工 <input type="checkbox"/> 符合，修正後補照片備查 <input type="checkbox"/> 不符合，再複查，日期為_____						

本勘驗抽查僅就抽查位置負責，其餘隱蔽或未抽查部分依規定由監造人、承造人及專任工程人員依相關規定簽證負責。

