

建材

內政部國土管理署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：張譯云

聯絡電話：02-87712345#2699

電子郵件：yyun2000@nlma.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國113年5月16日

發文字號：國署建管字第1130047892號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明 (1131078931_1130047892_113D2016053-01.pdf)


主旨：函轉本部註銷110年6月24日核發之優墅科技門窗股份有限公司「推開窗」綠建材標章證書（證書字號：

GBM0102487）1案，請查照並轉知所屬。

說明：依本部113年5月9日台內建研字第11376009831號函（如附件）辦理。

正本：各直轄市及縣(市)政府、經濟部產業園區管理局、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局、南部科學園區管理局、交通部高速公路局、經濟部水利署臺北水源特定區管理分署、農業部農業科技園區管理中心、內政部國家公園署墾丁國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、玉山國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、金門國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、中華民國綜合營造業同業公會全國聯合會、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、本署建築工程大隊

副本：



內政部 函

地址：231007新北市新店區北新路三段200
號13樓(建研所)
聯絡人：施惠茹
聯絡電話：02-89127890#278
傳真：02-89127832
電子信箱：a602156@abri.gov.tw

受文者：國土管理署

發文日期：中華民國113年5月9日
發文字號：台內建研字第11376009831號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：註銷本部110年6月24日核發之優墅科技門窗股份有限公司
「推開窗」綠建材標章證書（證書字號：GBM0102487），
請查照。

說明：

- 一、依財團法人台灣建築中心113年4月29日中建環字第
1136060315號函及本部「綠建材標章申請審核認可及使用
作業要點」規定辦理。
- 二、本部指定之綠建材標章評定專業機構財團法人台灣建築中
心辦理112年度綠建材標章追蹤查核作業，以隨機抽樣之方
式，抽選旨揭產品進行採樣送驗。產品經送本部指定之綠
建材性能試驗機構本部建築研究所(性能實驗中心)檢驗，
隔音量 R_w 測值為33dB，低於綠建材標章基準值
($R_w \geq 36\text{dB}$)，再經財團法人台灣建築中心取樣複驗， R_w 測
值為35dB，複驗結果仍不符規定，合先敘明。
- 三、本案依「綠建材標章申請審核認可及使用作業要點」第15
點註銷貴公司「推開窗」之綠建材標章證書，並公告於本




部建築研究所網站 (<https://www.abri.gov.tw>)。

四、貴公司如不服本處分，得自本處分送達翌日起30日內，繕具訴願書逕送本部，並由本部函轉行政院提起訴願。

正本：優墅科技門窗股份有限公司

副本：財團法人台灣建築中心、環境部、本部法制處、國土管理署、建築研究所



裝

訂

線

