

新北市政府工務局 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161
號5樓

承辦人：周正元

電話：(02)29603456 分機5833

傳真：(02)29678534

電子信箱：aj3784@ntpc.gov.tw

受文者：社團法人新北市建築師公會

發文日期：中華民國110年9月6日

發文字號：新北工建字第1101641209號

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二 (11022114263_110D2368245-01.pdf)


主旨：有關新竹市政府函知經濟部標準檢驗局現場抽檢「鋼製防火門」發現門扇封邊、門檔條、門樘、防煙條/氣密條、門鎖/把手、門弓器、防撬門、天地栓等項目與原驗證登錄技術文件不符違反商品檢驗法一案，因事涉轄內申請使用執照、變更使用、室內裝修竣工查驗材料證明審查及公共安全申報等事宜，請轉知所屬單位或會員，請查照。

說明：

- 一、依據新竹市政府110年8月27日府都建字第1100119791號函辦理。
- 二、檢附前開號函所附經濟部標準檢驗局110年8月4日經標三字第11030004360號函影本1份。

正本：社團法人新北市建築師公會

副本：新北市政府工務局施工科、新北市政府工務局使用管理科(均含附件)



本案依分層負責規定授權業務主管決行

經濟部標準檢驗局 函

地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：江宜瑾
聯絡電話：02-23431700#781
傳真：02-33433991
電子信箱：sarah.chiang@bsmi.gov.tw

受文者：新竹市政府

發文日期：中華民國110年8月4日
發文字號：經標三字第11030004360號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：有關台朋企業有限公司產製銷售之「鋼製防火門（型式：鋼製f（60A）扇雙面平板（附玻璃）推開門（反向180度開啟）」商品違反商品檢驗法一案，詳如說明，請查照。

說明：


- 一、依據內政部營建署110年7月6日營署建管字第11000453361號函及本局110年7月27日經標授新字第11060003800號函辦理。
- 二、經本局抽檢旨揭公司安裝於新竹市示範市場綜合大樓（地址：新竹市中正路245號）3樓、4樓及5樓之旨揭商品，雖取得商品驗證登錄證書（證書號碼：CI433863850081），惟經現場檢查發現門扇封邊、門擋條、門樘、防煙條/氣密條、門鎖/把手、門弓器、防撬門、天地栓等項目與原驗證登錄技術文件不符，本局業已函旨揭公司限期申請核准在案。
- 三、有關旨揭違反商品檢驗法之防火門涉及內政部遮煙性能認



可事宜及建築管理部分續處事宜，依據內政部營建署函，請財團法人台灣建築中心續辦內政部遮煙性能認可事宜，並請新竹市政府續處建築管理事宜，另副本抄送內政部營建署，俾利督導相關續處事宜。

正本：財團法人台灣建築中心、新竹市政府

副本：內政部營建署



裝

訂

線