

內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料審核認可通知書

發文日期 中華民國 110 年 11 月 17 日 核准文號 內授營建管字第 1100817167 號

受文者：仕賢企業有限公司（地址：11261 台北市北投區關渡路 66 號 2 樓）

副本收受者：中華民國全國建築師公會、中華民國電機技師公會、台灣區綜合營造工程工業同業公會（以上請轉知全體會員）、財團法人台灣建築中心、財團法人成大研究發展基金會、臺北市政府、新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府、彰化縣政府、南投縣政府、桃園縣政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、屏東縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、澎湖縣政府、金門縣政府、連江縣政府、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處（屏東縣長治鄉德和村德和路 28 號）、科學工業園區管理局、交通部台灣區國道高速公路局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署台北水源特定區管理局、南部科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局、本部消防署、建築研究所、營建署、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處

主旨：貴公司申請認可事項准依下列所載內容認可使用，請查照。

一、核准內容：

申請案件資料	產品名稱	西班牙 CIRPROTEC, S. L. U 公司所生產之提早閃流放射式(E. S. E.)避雷針
	產品種類	建築物避雷設備
	規格	Nimbus15、Nimbus30、Nimbus45、Nimbus60 型
	主要用途及性能	1. 適用於建築物避雷設備。 2. 具雷擊保護性能。
認可使用內容	1. 本避雷設備同意使用於建築物上。 2. 裝置使用依下列規定： (1) 本裝置適用於建築技術規則建築設計施工編第 253 條之雷電側擊對應措施規定，其保護半徑對照表如附件 1，為取精確之保護角及保護範圍，在使用上仍應由建築師或電機技師，依建築技術規則建築設備編第 21 條之規定，針對建築物作個案之分析計算，並對其計算結果負全責。 (2) 有關避雷導線及設備安裝，應依建築技術規則建築設備編第 24 條及第 25 條之規定辦理。 (3) 使用者每年至少作 1 次定期構造檢查，颱風後並應立即檢查。 3. 安裝使用時應依本產品標準施工方法之規定辦理， <u>仕賢企業有限公司</u> 應善盡指導之責及提供檢查安裝維護手冊（含自主檢查表，如附件 2），並對其構材之規格、材質及系統之性能負責。	

二、注意事項：

- (一) 本認可案件之有效期限自 110 年 8 月 7 日至 113 年 8 月 6 日為止，應於到期前 3 個月再行申請展延認可有效期限，並逐年辦理產品責任險。自 110 年 8 月 7 日起每年 8 月前將該年份使用情形，依建築物使用狀況統計表填報建築物之使用者、名稱、地址、電話、數量、施工日期及安裝狀況，並檢附投保產品責任險證明文件及審核認可通知書影本乙份，函報本部備查。本部得函復備查情形，並為確保認可案件之品質，得以電話或邀請有關人員實地抽驗，其抽驗費用由該公司負擔。使用狀況經抽驗不合格或未按期報備者，得由本部註銷認可使用。
- (二) 本審核認可之案件，僅為對申請人所提之文件圖說或測試證明內容予以審定。申請人、發明人、出品人或檢驗測試機構團體，如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人財產、實際設計、施工與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人時，應視其情形，撤銷核可證明文件，並分別依法負其責任。

部長 徐國勇

仕賢企業有限公司代理西班牙 CIRPROTEC,S.L.U 公司生產之

Nimbus15、Nimbus30、Nimbus45、Nimbus60 提早閃流放射式(ESE)避雷針保護半徑表

(單位：m)

保護等級	LEVEL I r=20 保護率 E=98%				LEVEL II r=30 保護率 E=95%				LEVEL III r=45 保護率 E=90%				LEVEL IV r=60 保護率 E=80%			
	Nimbus 型式	Nimbus 15	Nimbus 30	Nimbus 45	Nimbus 60	Nimbus 15	Nimbus 30	Nimbus 45	Nimbus 60	Nimbus 15	Nimbus 30	Nimbus 45	Nimbus 60	Nimbus 15	Nimbus 30	Nimbus 45
h(m)	Rp(m) Radius of protection 有效保護半徑(m)															
2	12	19	25	31	14	21	28	34	17	25	32	38	20	28	35	42
3	18	28	37	47	22	32	42	51	26	38	48	58	30	42	53	63
4	25	38	50	62	29	43	56	69	35	50	64	77	40	56	71	85
5	31	47	63	78	37	54	70	86	44	63	80	97	50	71	89	106
6	32	48	63	78	38	54	71	86	45	64	81	97	52	72	90	107
8	32	48	63	79	39	55	71	87	47	65	82	98	54	73	91	108
10	33	48	64	79	40	56	72	87	48	66	82	98	55	74	92	109
15	34	49	64	79	42	58	73	88	51	68	84	100	60	77	94	111
20	35	50	65	80	43	59	74	89	54	70	86	101	63	80	97	113
30	--	--	--	--	45	60	75	90	58	73	88	103	68	84	100	116
45	--	--	--	--	--	--	--	--	60	75	90	105	73	88	103	119
60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75	90	105	120

本表數據為廠商建議值

本避雷針保護半徑計算採用之 ΔT 值如下表：

避雷針型式	Nimbus 15	Nimbus 30	Nimbus 45	Nimbus 60
實驗室測試 ΔT 值(μs)	58.72 μs	65.61 μs	63.03 μs	62.13 μs
保護半徑計算 ΔT 值(μs)	15 μs	30 μs	45 μs	60 μs

本保護半徑表之有效保護半徑範圍依 NF C 17-102(2011)規定計算公式如下資料：

$$R_p(h) = \sqrt{2rh - h^2 + \Delta} \quad (2r + \Delta) \quad \text{for } h \geq 5m$$

$$R_p = h \times R_p(5) / 5 \quad \text{for } 2m \leq h \leq 5m$$

說明

 $R_p(h)$ ：有效保護半徑

h：避雷針實際安裝高度(避雷針針尖高出受保護物體之垂直距離，且至少應高出保護範圍內受保護物 2 公尺以上)

r：保護等級

LEVEL I r=20m

LEVEL II r=30m

LEVEL III r=45m

LEVEL IV r=60m

$$\Delta = \Delta T \times 10^6$$

※避雷設備的支持棒及施工細節依據建築技術規則規定辦理。

仕賢企業有限公司代理西班牙 CIRPROTEC, S. L. U 公司
Nimbus15、Nimbus30、Nimbus45、Nimbus60
提早閃流放射式(ESE)避雷針

檢查安裝維護手冊

設備組裝圖說(含說明)


系統架構圖(含說明)

自主檢查表(安裝檢查單位蓋章欄、安裝檢查人簽名欄)


其他特別注意事項

Nimbus 提早閃流放射式(ESE)避雷針組裝圖說


步驟一
避雷針組件
組立圖示



步驟二
將避雷針本體鎖入
轉接棒與絕緣套內
並固定於支撐架上




步驟三
將接地導線
使用固定線夾
固定於轉接棒上



防雷系統架構說明

1. 下圖為一典型架構詳圖，實際安裝時須視現況調整其安裝高度，已配合保護需求(請參考被保護建築物高度與保護半徑對照表)



建築物高度 H(m)	接地導線截面積(mm ²)
H < 30	30
30 ≤ H < 36	60
H ≥ 36	100

2. 防雷系統由三部份組成：
 - a. 避雷設備(提早閃流放射式(ESE)避雷針)
 - b. 接地導線
 - c. 接地電極
3. 避雷設備之安裝必須牢固組合，支撐架應考慮天候狀況，雷雨颱風等問題，材料請選用不銹鋼或經熱浸鍍鋅處理。
4. 接地導線，可選擇裸銅線或 PVC 電線，一律採用 PVC 配管配線施工，導線應盡量避免連接，不得已時應以鑄焊(CADWELD)方式連接。
5. 接地電極，材料可選用外徑 19mm ϕ x 2.4m 長 x 3 支以上之鋼心銅棒，銅棒或厚 1.4mm 以上銅板，導線與電極連接應採用鑄焊(CADWELD)或銀焊方式連接，接地電阻應小於 10 歐姆以下。
6. 避雷設備的支持棒及施工細節依據建築技術規則規定辦理。

仕賢企業有限公司

【附件 2】

TEL:(02)28587887 FAX:(02)28587889

仕賢企業有限公司代理西班牙 CIRPROTEC, S. L. U 公司

Nimbus15、Nimbus30、Nimbus45、Nimbus60 提早閃流放射式(ESE)避雷針

避雷設備自主檢查表

建築物使用者	:			
建築物名稱	:			
避雷設備裝設地點	:			
避雷設備安裝數量	:			
聯絡電話	:			
施工日期	:			
檢查日期	:			
產品型號	:			
項次	檢查項目及說明	正常	異常	備註說明
1	避雷針之上方尖端處外觀 是否有變形及顏色變黑			
2	避雷針之本體外觀 是否有變形及顏色變黑			
3	避雷針之 FRP 絕緣接頭 是否有破損或龜裂			
4	避雷針本體與支撐架及 RC 基礎座 是否有固定良好			
5	接地導線與接地銅排端點 是否固定良好			
6	避雷針高於被保護設備之高度是否符合 NF C 17-102 標準規定在 2 公尺以上 (測量值: _____ 公尺)			
7	避雷針之接地電阻值 是否合乎法規規定在 10 歐姆以下 (接地電阻測試值: _____ Ω)			
8	導線轉彎時其彎曲半徑應在二十公分 以上			
9	導線每隔二公尺須用適當之固定器固定 於建築物上			

※避雷設備的保護範圍請遵照內政部營建署核准文附件表格為準。

※避雷設備的支持棒及施工細節依據建築技術規則規定辦理。

※本避雷設備自主檢查表為內政部營建署核准必要填寫文件，煩請貴單位配合。

安裝檢查單位(蓋章):	安裝檢查人(簽名):

內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書

發文日期 中華民國 110 年 11 月 22 日 核准文號 內授營建管字第 1100817820 號

受文者：吉成實業社（地址：116 台北市文山區景華街 128 巷 2 弄 15 號 3 樓）

副本收受者：中華民國全國建築師公會、中華民國電機技師公會、台灣區綜合營造工程工業同業公會（以上請轉知全體會員）、財團法人台灣建築中心、財團法人成大研究發展基金會、臺北市政府、新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府、彰化縣政府、南投縣政府、桃園市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、屏東縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、澎湖縣政府、金門縣政府、連江縣政府、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、科技部新竹科學園區管理局、交通部台灣區國道高速公路局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署台北水源特定區管理局、科技部南部科學園區管理局、科技部中部科學園區管理局、本部消防署、建築研究所、營建署、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處

主旨：貴公司申請認可事項准依下列所載內容認可使用，請查照。

一、核准內容：

申請案件資料	產品名稱	法國 PIORTEH 公司(group PIORTEH & ORW-ELS)生產之 THOR 提早閃流放射式 (E.S.E.) 避雷針
	產品種類	建築物避雷設備
	規格	THOR 25、THOR 35、THOR 45、THOR 60
	主要用途及性能	1. 適用於建築物避雷設備。 2. 具雷擊保護性能。
認可使用內容	1. 本避雷設備同意使用於建築物上。 2. 裝置使用依下列規定： (1) 本裝置適用於建築技術規則建築設計施工編第 253 條之雷電側擊對應措施規定，其保護半徑對照表如附件 1，為取精確之保護角及保護範圍，在使用上仍應由建築師或電機技師，依建築技術規則建築設備編第 21 條之規定，針對建築物作個案之分析計算，並對其計算結果負全責。 (2) 有關避雷導線及設備安裝，應依建築技術規則建築設備編第 24 條及第 25 條之規定辦理。 (3) 使用者每年至少作 1 次定期構造檢查，颱風後並應立即檢查。 3. 安裝使用時應依本產品標準施工方法之規定辦理， <u>吉成實業社</u> 應善盡指導之責及提供檢查安裝維護手冊（含自主檢查表，如附件 2），並對其構材之規格、材質及系統之性能負責。	

二、注意事項：

- (一) 本認可案件之有效期限自 110 年 2 月 26 日至 113 年 2 月 25 日為止，應於到期前 3 個月再行申請展延認可有效期限，並逐年辦理產品責任險。自 110 年 2 月 26 日起每年 2 月前將該年份使用情形，依建築物使用狀況統計表填報建築物之使用者、名稱、地址、電話、數量、施工日期及安裝狀況，並檢附投保產品責任險證明文件及審核認可通知書影本 1 份，函報本部備查。本部得函復備查情形，並為確保認可案件之品質，得以電話或邀請有關人員實地抽驗，其抽驗費用由該公司負擔。使用狀況經抽驗不合格或未按期報備者，得由本部註銷認可使用。
- (二) 本審核認可之案件，僅為對申請人所提之文件圖說或測試證明內容予以審定。申請人、發明人、出品人或檢驗測試機構團體，如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人財產、實際設計、施工與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人時，應視其情形，撤銷核可證明文件，並分別依法負其責任。

部長 徐國勇

吉成實業社代理法國 PIORTEH 公司
生產之 THOR 提早閃流放射式(E.S.E.)避雷針
保護半徑表

保護等級	LEVEL I r = 20m				LEVEL II r = 30m				LEVEL III r = 45m				LEVEL IV r = 60m			
	THOR				THOR				THOR				THOR			
避雷針型式	25	35	45	60	25	35	45	60	25	35	45	60	25	35	45	60
h(m)	Rp(h) Radius of protection 有效保護半徑(m)															
2	16	21	25	31	19	24	28	34	22	27	32	38	25	30	35	42
3	25	31	37	47	29	36	42	51	34	41	48	58	38	46	53	63
4	33	42	50	62	39	48	56	69	45	55	64	77	51	61	71	85
5	42	52	63	78	48	60	70	86	57	69	80	97	64	77	89	106
6	42	53	63	78	49	60	71	86	58	69	81	97	65	78	90	107
8	43	53	63	79	50	61	71	87	59	70	82	98	67	79	91	108
10	43	54	64	79	51	61	72	87	60	71	82	98	68	80	92	109
20	45	55	65	80	54	64	74	89	65	75	86	101	75	86	97	113
30					55	65	75	90	68	78	88	103	79	90	100	116
45									70	80	90	105	83	93	103	119
60													85	95	105	120

註 1：本表數據為廠商建議值。

註 2：有關高層建築物(係指高度在 50 公尺或樓層在 16 樓以上)應按建築技術規則建築設計施工編第 253 條規定，就個案檢討考慮雷電側擊對應措施。

本避雷針保護半徑計算採用之 ΔT 值如下表：

避雷針型式	THOR 25	THOR 35	THOR 45	THOR 60
ΔT 值 試驗測試值	103 μ s	103 μ s	103 μ s	103 μ s
ΔT 值 計算值	25 μ s	35 μ s	45 μ s	60 μ s

本保護半徑表之有效保護半徑範圍依 NF C 17-102：2011 標準規定計算公式如下：

$$R_p(h) = \sqrt{2rh - h^2 + \Delta(2r + \Delta)} \quad \text{for } h \geq 5 \text{ m}$$

$$R_p = h \times R_p(5) / 5 \quad \text{for } 2 \text{ m} \leq h \leq 5 \text{ m}$$

說明：

$R_p(h)$ ：有效保護半徑

h ：避雷針實際安裝高度(避雷針針尖高出受保護物體之垂直距離，且至少應高出保護範圍內受保護物 2 公尺以上)

r ：保護等級

LEVEL I， $r = 20 \text{ m}$

LEVEL II， $r = 30 \text{ m}$

LEVEL III， $r = 45 \text{ m}$

LEVEL IV， $r = 60 \text{ m}$

$$\Delta = \Delta T \times 10^6$$

吉成實業社代理法國 PIORTEH 公司
生產之 THOR 提早閃流放射式(E.S.E.)避雷針

檢查安裝維護手冊

設備本身組裝圖(含說明)

系統架構圖(含說明)



自主檢查表(安裝檢查單位蓋章欄、安裝檢查人簽名欄)

其他特別注意事項


型號：THOR 25 THOR 35 THOR 45 THOR 60

設備本身組裝圖(含說明)


提早閃流放射式(E.S.E.)避雷針本體為國外原廠一體成型製作，避免因組裝不當造成零件鬆脫，而無法達到保護。
 為避免山寨品蒙混充數影響業主權益並造成公共安全危害，避雷針本體上的產品標示採雷雕方式註明廠牌，規格型號及製造序號，並出具包裝單(PACKING LIST)及歐洲共同體產地證明，提供消費者及驗收單位進行查驗。



避雷針連接固定架



固定架底座



依據 NF C17-102 規定：E.S.E. 避雷針尖端應裝設在支撐結構的最高點，必須高出其保護區域內建築物或附屬設備至少2m以上，包括天線，冷卻水塔，屋頂及（水，油，煤氣）槽等。

材質：SUS304
 單位：mm

系統架構圖(含說明)

外部雷擊保護裝置系統由：a.提早閃流放射式(E.S.E.)避雷針及支撐固定組件、b.引下導線、c.接地系統所構成。

法令依據：

- 法國標準 NF C 17-102(2011 年版)
- 建築技術規則 建築設備篇 第一章電氣設備 第五節避雷設備
- 建築技術規則 第十二章 高層建築物

a. 提早閃流放射式(E.S.E.)避雷針及支撐固定組件

- E.S.E.避雷尖端應裝設在支撐結構的最高點，必須高出其保護區域內建築物或附屬設備至少 2m 以上，包括天線、冷卻水塔、屋頂及水箱等。
- E.S.E.雷擊保護系統的連結組件必須採用銅、銅合金或 SUS 304 以上等級製成。
- 因台灣為潮濕多雨及颱風侵襲帶等氣候因素，所以支撐固定組件應包含預埋基礎螺栓座，針對耐久性其整體材質應選用不具磁性之 SUS 304 以上等級。
- 雷電是自然界所生成的巨大電流，所以支撐固定組件不得加諸其他設備，避免造成感電引發二次雷害，包括共同天線及航空障礙燈等。

b. 引下導線


- 建築物高度 $h < 30\text{m}$ ，銅導線斷面積使用 30mm^2 以上。
- 建築物高度 $30\text{m} < h < 36\text{m}$ ，銅導線斷面積使用 60mm^2 以上。
- 建築物高度 $h \geq 36\text{m}$ ，銅導線斷面積使用 100mm^2 以上。
- 其餘相關規定請依建築技術規則 建築設備篇 第一章電氣設備 第五節避雷設備之條例辦理。

c. 接地系統

- 常規儀器測得的電阻值應為 10Ω 以下，
- 若採用獨立接地工法時，建議將避雷接地電阻設為全區接地系統的最低值，避免獨立接地系統間的高電位差造成弱電設備的破壞。
- 除非因應艱因地質條件而採用特殊工法外，接地電極之選用應依建築技術規則 建築設備篇 第一章電氣設備 第五節避雷設備之條例辦理。

備註：

- 建議在 E.S.E.雷擊保護系統上加裝雷擊計數器、雷擊參數記錄器或故障監視器。
- 建築物高於 50m 或 16 樓以上視為高層建築，應考慮側向雷擊之對應措施。



吉成實業社
代理法國 PIORTEH 公司生產之
THOR 提早閃流放射式(E.S.E.)避雷針
TEL:(02)8663-6633 FAX:(02)2932-6798

自主檢查表

建築物使用者	:			
建築物名稱	:			
避雷設備裝設地點	:			
避雷設備安裝數量	:			
聯絡電話	:			
施工日期	:			
檢查日期	:			
產品型號	:			

項次	檢查項目及說明	正常	異常	備註說明
1	以原廠測試儀器檢測避雷針的提早閃流放射功能是否正常			
2	避雷針之尖端及本體外觀是否有變型及顏色變黑			
3	避雷針本體與支撐架及 RC 基礎座是否有固定良好			
4	導線轉彎時其彎曲半徑應在 20 公分以上			
5	導線每隔 2 公尺須用適當之固定器固定於建築物上			
6	避雷導線與接地銅排端點是否固定良好			
7	避雷針之接地電阻值是否合乎法規規定小於 10 歐姆以下 (接地電阻量測值_____Ω)			
8	避雷針高於被保護設備是否符合 NF C 17-102 標準規定在 2 公尺以上 (測量值_____公尺)			
9	如有加裝雷擊計數器、雷擊記錄器或故障監視器等，應確認其功能是否正常 (目前記錄數值為_____)			

※避雷設備的保護範圍請遵照內政部營建署核准文附件表格為準。

※避雷設備的支持棒及施工細節依據建築技術規則規定辦理。

※本避雷設備自主檢查表為內政部營建署核准必要填報文件，煩請貴單位配合。

安裝檢查單位(蓋章):	安裝檢查人(簽名):
-------------	------------

其他特別注意事項

執行查驗的法規依據、安檢與維護

為避免代理商或供貨廠商以山寨產品私下偽造型號及規格蒙混，而無法達到應有的保護效能造成公共安全的危害，外部雷擊保護系統在架設與安裝前應進行 E.S.E. 避雷尖端的提早放電功能測試及規格型號查驗。

E.S.E. 雷擊保護系統在使用期間，應根據內政部營建署之規定及建築技術規則 CBC 相關條例，進行維護保養以維持良好雷擊保護效能。

1. 執行查驗檔案

完成 E.S.E. 雷擊保護系統裝設程序，設備供應商應建置含有以下內容的執行查驗檔案：

- 提供產地證明書官方文件或原廠網路線上認證文件，核對 E.S.E. 避雷尖端上的產品標示，以保障消費者權益及確保公共安全。(製造商、規格型號及機芯序號等相關產品標示必須採用雷雕或鋼印方式處理，不得以簡單標籤黏貼的方式充數)
- E.S.E. 避雷尖端提早放電功能的測試方法及步驟
- 若搭配使用雷擊計數器、雷擊參數記錄器或故障監視器等，應註明其裝設位置及操作方法。
- 註明雷擊保護系統採用何種保護等級 LEVEL 及保護效率
- 詳細說明絕緣效果
- 詳細說明內部避雷裝置含 SPD 的等電位搭接效果(如果有設置 SPD)

2. 安檢要求

在下列情況，雷擊保護系統應進行設備檢查：

- 第一次裝設完畢 E.S.E. 雷擊保護系統
- 根據下列表格的間隔年限進行定期安檢
- 被保護之建築結構經改建或維修
- 遭遇劇烈天災，如颱風、暴雨、地震或遭到雷擊

根據保護等級所進行定期安檢的間隔年限

保護等級	目視檢查	徹底檢查	重要系統的徹底檢查
I 與 II	1 年	2 年	1 年
III 與 IV	2 年	4 年	1 年

備註：雷擊保護系統的運用方式如果可能使結構具有爆裂風險，即應每隔 6 個月目視檢查一次，並且 1 年進行一次 E.S.E. 避雷尖端的放電功能測試。如果必須在 1 年內的不同時期進行接地電阻測試以取得每季的差異，則不需進行每年一次的測試，而以 14~15 個月的周期循環方式進行測試。

備註 1：其中一個引下導線所裝設的雷擊記錄裝置即可記錄雷擊的數據資料。

備註 2：較老舊的裝設系統應遵循雷擊保護等級的規定，或者依據當地及建築指導方針、技術規範、說明、工業安全與勞工法保障等其它測試規範而定期進行檢查。

3. 安檢報告

每次的定期安檢均應詳細登記，並且包含所有安檢發現事項以及改正措施。

4. 第一次檢查

裝設E.S.E.雷擊保護系統後，應立即進行第一次檢查程序，以確保符合NF C 17-102(2011)規範與建築技術規則CBC相關條例的規定。

安檢程序應需包含以下步驟：

- E.S.E.避雷尖端是否高於防護區域的任何物體2m以上
- E.S.E.避雷尖端的規格型號應依設備供應商所提供的查驗執行檔案進行核對
- 引下導線的數量
- E.S.E.雷擊保護系統的建置應遵循建築技術規則CBC相關規定及NF C 17-102(2011)規範
- 引下導線的路線、位置與電氣連續性
- 不同固定組件的安裝方式
- 與E.S.E.雷擊保護系統的安全距離或等電位搭接方式
- 接地系統

5. 目視檢查

目視檢查的目的在於確保以下事項：

- E.S.E.避雷尖端有無受損
- 未更改E.S.E.雷擊保護系統的完整結構
- 被保護的建築結構如擴大或改裝有無需要增設避雷裝置
- 外部雷擊保護裝置的電氣連續性正確無誤
- 所有固定組件的安裝均為良好狀態
- 固定組件是否有鏽蝕的情形
- 與其他設備具有足夠的安全間隔距離或是提供等電位搭接且狀態正確無誤

6. 徹底檢查

徹底檢查包括目視檢查以及下列測量檢查：

- 內部避雷裝置如SPD的電氣連續性
- 接地系統的電阻值如數值大於第一次檢查的50%，應立即進行分析。
- 根據製造商的程序及測試儀器檢測E.S.E.避雷尖端是否功能正常

7. 重要系統的徹底檢查

重要系統的徹底檢查包括下列測量檢查：

- 接地系統的電阻值是否合乎法規規定小於10歐姆以下。
- 根據製造商的程序及測試儀器檢測E.S.E.避雷尖端是否功能正常

8. 維護

若於安檢期間發現E.S.E.雷擊保護系統的任何問題，應根據設備供應商所提供的設備移交清冊資料，立即通知國內代理商進行問題確認及故障修復，盡快改正以確保安全。

內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書

發文日期：中華民國 110 年 11 月 22 日 核准文號：內授營建管字第 1100817827 號

受文者：吉成實業社（地址：116 台北市文山區景華街 128 巷 2 弄 15 號 3 樓）

副本收受者：中華民國全國建築師公會、中華民國電機技師公會、台灣區綜合營造工程工業同業公會（以上請轉知全體會員）、財團法人台灣建築中心、財團法人成大研究發展基金會、臺北市政府、新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府、彰化縣政府、南投縣政府、桃園市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、屏東縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、澎湖縣政府、金門縣政府、連江縣政府、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、科技部新竹科學園區管理局、交通部台灣區國道高速公路局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署台北水源特定區管理局、科技部南部科學園區管理局、科技部中部科學園區管理局、本部消防署、建築研究所、營建署、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處

主旨：貴公司申請認可事項准依下列所載內容認可使用，請查照。

一、核准內容：

申請案件資料	產品名稱	法國 PIORTEH 公司(group PIORTEH & ORW-ELS)生產之 OMEGA X 提早閃流放射式 (E.S.E.) 避雷針
	產品種類	建築物避雷設備
	規格	OMEGA X-25、OMEGA X-35、OMEGA X-45、OMEGA X-60
	主要用途及性能	1. 適用於建築物避雷設備。 2. 具雷擊保護性能。
認可使用內容	1. 本避雷設備同意使用於建築物上。 2. 裝置使用依下列規定： (1) 本裝置適用於建築技術規則建築設計施工編第 253 條之雷電側擊對應措施規定，其保護半徑對照表如附件 1，為取精確之保護角及保護範圍，在使用上仍應由建築師或電機技師，依建築技術規則建築設備編第 21 條之規定，針對建築物作個案之分析計算，並對其計算結果負全責。 (2) 有關避雷導線及設備安裝，應依建築技術規則建築設備編第 24 條及第 25 條之規定辦理。 (3) 使用者每年至少作 1 次定期構造檢查，颱風後並應立即檢查。 3. 安裝使用時應依本產品標準施工方法之規定辦理，吉成實業社應善盡指導之責及提供檢查安裝維護手冊（含自主檢查表，如附件 2），並對其構材之規格、材質及系統之性能負責。	

二、注意事項：

- (一) 本認可案件之有效期限自 110 年 2 月 26 日至 113 年 2 月 25 日為止，應於到期前 3 個月再行申請展延認可有效期限，並逐年辦理產品責任險。自 110 年 2 月 26 日起每年 2 月前將該年份使用情形，依建築物使用狀況統計表填報建築物之使用者、名稱、地址、電話、數量、施工日期及安裝狀況，並檢附投保產品責任險證明文件及審核認可通知書影本 1 份，函報本部備查。本部得函復備查情形，並為確保認可案件之品質，得以電話或邀請有關人員實地抽驗，其抽驗費用由該公司負擔。使用狀況經抽驗不合格或未按期報備者，得由本部註銷認可使用。
- (二) 本審核認可之案件，僅為對申請人所提之文件圖說或測試證明內容予以審定。申請人、發明人、出品人或檢驗測試機構團體，如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人財產、實際設計、施工與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人時，應視其情形，撤銷核可證明文件，並分別依法負其責任。

部長 徐國勇

吉成實業社代理法國 PIORTEH 公司
 生產之 OMEGA X 提早閃流放射式(E.S.E.)避雷針
 保護半徑表

保護等級	LEVEL I r = 20m				LEVEL II r = 30m				LEVEL III r = 45m				LEVEL IV r = 60m			
	OMEGA X				OMEGA X				OMEGA X				OMEGA X			
避雷針型式	25	35	45	60	25	35	45	60	25	35	45	60	25	35	45	60
h(m)	Rp(h)				Radius of protection				有效保護半徑(m)							
2	16	21	25	31	19	24	28	34	22	27	32	38	25	30	35	42
3	25	31	37	47	29	36	42	51	34	41	48	58	38	46	53	63
4	33	42	50	62	39	48	56	69	45	55	64	77	51	61	71	85
5	42	52	63	78	48	60	70	86	57	69	80	97	64	77	89	106
6	42	53	63	78	49	60	71	86	58	69	81	97	65	78	90	107
8	43	53	63	79	50	61	71	87	59	70	82	98	67	79	91	108
10	43	54	64	79	51	61	72	87	60	71	82	98	68	80	92	109
20	45	55	65	80	54	64	74	89	65	75	86	101	75	86	97	113
30					55	65	75	90	68	78	88	103	79	90	100	116
45									70	80	90	105	83	93	103	119
60													85	95	105	120

註 1：本表數據為廠商建議值。

註 2：有關高層建築物(係指高度在 50 公尺或樓層在 16 樓以上)應按建築技術規則建築設計施工編第 253 條規定，就個案檢討考慮雷電側擊對應措施。

本避雷針保護半徑計算採用之 ΔT 值如下表：

避雷針型式	OMEGA X-25	OMEGA X-35	OMEGA X-45	OMEGA X-60
ΔT 值 試驗測試值	81μs	81μs	81μs	81μs
ΔT 值 計算值	25μs	35μs	45μs	60μs

本保護半徑表之有效保護半徑範圍依 NF C 17-102：2011 標準規定計算公式如下：

$$R_p(h) = \sqrt{2rh - h^2 + \Delta(2r + \Delta)} \quad \text{for } h \geq 5 \text{ m}$$

$$R_p = h \times R_p(5) / 5 \quad \text{for } 2 \text{ m} \leq h \leq 5 \text{ m}$$

說明：

R_p(h)：有效保護半徑

h：避雷針實際安裝高度(避雷針針尖高出受保護物體之垂直距離，且至少應高出保護範圍內受保護物 2 公尺以上)

r：保護等級

LEVEL I，r = 20 m

LEVEL II，r = 30 m

LEVEL III，r = 45 m

LEVEL IV，r = 60 m

$$\Delta = \Delta T \times 10^6$$

吉成實業社代理法國 PIORTEH 公司
生產之 OMEGA X 提早閃流放射式(E.S.E.)避雷針

檢查安裝維護手冊

設備本身組裝圖(含說明)

系統架構圖(含說明)

自主檢查表(安裝檢查單位蓋章欄、安裝檢查人簽名欄)



其他特別注意事項

型號：OMEGA X-25 OMEGA X-35 OMEGA X-45 OMEGA X-60


設備本身組裝圖(含說明)

提早閃流放射式(E.S.E.)避雷針本體為國外原廠一體成型製作，避免因組裝不當造成零件鬆脫，而無法達到保護。


為避免山寨品蒙混充數影響業主權益並造成公共安全危害，避雷針本體上的產品標示採雷雕方式註明廠牌，規格型號及製造序號，並出具包裝單(PACKING LIST)及歐洲共同體產地證明，提供消費者及驗收單位進行查驗。



避雷針連接固定架



固定架底座



依據 NF C17-102 規定：E.S.E. 避雷針尖端應裝設在支撐結構的最高點，必須高出其保護區域內建築物或附屬設備至少 2m 以上，包括天線、冷卻水塔、屋頂及(水、油、煤氣)槽等。

材質：SUS304
單位：mm

系統架構圖(含說明)

外部雷擊保護裝置系統由：a.提早閃流放射式(E.S.E.)避雷針及支撐固定組件、b.引下導線、c.接地系統所構成。

法令依據：

- 法國標準 NF C 17-102(2011 年版)
- 建築技術規則 建築設備篇 第一章電氣設備 第五節避雷設備
- 建築技術規則 第十二章 高層建築物

a. 提早閃流放射式(E.S.E.)避雷針及支撐固定組件

- E.S.E.避雷尖端應裝設在支撐結構的最高點，必須高出其保護區域內建築物或附屬設備至少 2m 以上，包括天線、冷卻水塔、屋頂及水箱等。
- E.S.E.雷擊保護系統的連結組件必須採用銅、銅合金或 SUS 304 以上等級製成。
- 因台灣為潮濕多雨及颱風侵襲帶等氣候因素，所以支撐固定組件應包含預埋基礎螺栓座，針對耐久性其整體材質應選用不具磁性之 SUS 304 以上等級。
- 雷電是自然界所生成的巨大電流，所以支撐固定組件不得加諸其他設備，避免造成感電引發二次雷害，包括共同天線及航空障礙燈等。

b. 引下導線


- 建築物高度 $h < 30\text{m}$ ，銅導線斷面積使用 30mm^2 以上。
- 建築物高度 $30\text{m} < h < 36\text{m}$ ，銅導線斷面積使用 60mm^2 以上。
- 建築物高度 $h \geq 36\text{m}$ ，銅導線斷面積使用 100mm^2 以上。
- 其餘相關規定請依建築技術規則 建築設備篇 第一章電氣設備 第五節避雷設備之條例辦理。

c. 接地系統

- 常規儀器測得的電阻值應為 10Ω 以下，
- 若採用獨立接地工法時，建議將避雷接地電阻設為全區接地系統的最低值，避免獨立接地系統間的高電位差造成弱電設備的破壞。
- 除非因應艱因地質條件而採用特殊工法外，接地電極之選用應依建築技術規則 建築設備篇 第一章電氣設備 第五節避雷設備之條例辦理。

備註：

- 建議在 E.S.E.雷擊保護系統上加裝雷擊計數器、雷擊參數記錄器或故障監視器。
- 建築物高於 50m 或 16 樓以上視為高層建築，應考慮側向雷擊之對應措施。



吉成實業社
代理法國 PIORTEH 公司生產之
OMEGA X 提早閃流放射式(E.S.E.)避雷針
TEL:(02)8663-6633 FAX:(02)2932-6798

自主檢查表

建築物使用者	:	
建築物名稱	:	
避雷設備裝設地點	:	
避雷設備安裝數量	:	
聯絡電話	:	
施工日期	:	
檢查日期	:	
產品型號	:	

項次	檢查項目及說明	正常	異常	備註說明
1	以原廠測試儀器檢測避雷針的提早閃流放射功能是否正常			
2	避雷針之尖端及本體外觀是否有變型及顏色變黑			
3	避雷針本體與支撐架及 RC 基礎座是否有固定良好			
4	導線轉彎時其彎曲半徑應在 20 公分以上			
5	導線每隔 2 公尺須用適當之固定器固定於建築物上			
6	避雷導線與接地銅排端點是否固定良好			
7	避雷針之接地電阻值是否合乎法規規定小於 10 歐姆以下 (接地電阻量測值_____Ω)			
8	避雷針高於被保護設備是否符合 NF C 17-102 標準規定在 2 公尺以上 (測量值_____公尺)			
9	如有加裝雷擊計數器、雷擊記錄器或故障監視器等，應確認其功能是否正常 (目前記錄數值為_____)			

※避雷設備的保護範圍請遵照內政部營建署核准文附件表格為準。

※避雷設備的支持棒及施工細節依據建築技術規則規定辦理。

※本避雷設備自主檢查表為內政部營建署核准必要填報文件，煩請貴單位配合。

安裝檢查單位(蓋章):	安裝檢查人(簽名):
-------------	------------

其他特別注意事項

執行查驗的法規依據、安檢與維護

為避免代理商或供貨廠商以山寨產品私下偽造型號及規格蒙混，而無法達到應有的保護效能造成公共安全的危害，外部雷擊保護系統在架設與安裝前應進行 E.S.E. 避雷尖端的提早放電功能測試及規格型號查驗。

E.S.E. 雷擊保護系統在使用期間，應根據內政部營建署之規定及建築技術規則 CBC 相關條例，進行維護保養以維持良好雷擊保護效能。

1. 執行查驗檔案

完成 E.S.E. 雷擊保護系統裝設程序，設備供應商應建置含有以下內容的執行查驗檔案：

- 提供產地證明書官方文件或原廠網路線上認證文件，核對 E.S.E. 避雷尖端上的產品標示，以保障消費者權益及確保公共安全。(製造商、規格型號及機芯序號等相關產品標示必須採用雷雕或鋼印方式處理，不得以簡單標籤黏貼的方式充數)
- E.S.E. 避雷尖端提早放電功能的測試方法及步驟
- 若搭配使用雷擊計數器、雷擊參數記錄器或故障監視器等，應註明其裝設位置及操作方法。
- 註明雷擊保護系統採用何種保護等級 LEVEL 及保護效率
- 詳細說明絕緣效果
- 詳細說明內部避雷裝置含 SPD 的等電位搭接效果(如果有設置 SPD)

2. 安檢要求

在下列情況，雷擊保護系統應進行設備檢查：

- 第一次裝設完畢 E.S.E. 雷擊保護系統
- 根據下列表格的間隔年限進行定期安檢
- 被保護之建築結構經改建或維修
- 遭遇劇烈天災，如颱風、暴雨、地震或遭到雷擊

根據保護等級所進行定期安檢的間隔年限

保護等級	目視檢查	徹底檢查	重要系統的徹底檢查
I 與 II	1 年	2 年	1 年
III 與 IV	2 年	4 年	1 年

備註：雷擊保護系統的運用方式如果可能使結構具有爆裂風險，即應每隔 6 個月目視檢查一次，並且 1 年進行一次 E.S.E. 避雷尖端的放電功能測試。如果必須在 1 年內的不同時期進行接地電阻測試以取得每季的差異，則不需進行每年一次的測試，而以 14~15 個月的周期循環方式進行測試。

備註1：其中一個引下導線所裝設的雷擊記錄裝置即可記錄雷擊的數據資料。

備註2：較老舊的裝設系統應遵循雷擊保護等級的規定，或者依據當地及建築指導方針、技術規範、說明、工業安全與勞工法保障等其它測試規範而定期進行檢查。

3. 安檢報告

每次的定期安檢均應詳細登記，並且包含所有安檢發現事項以及改正措施。

4. 第一次檢查

裝設E.S.E.雷擊保護系統後，應立即進行第一次檢查程序，以確保符合NF C 17-102(2011)規範與建築技術規則CBC相關條例的規定。

安檢程序應需包含以下步驟：

- E.S.E.避雷尖端是否高於防護區域的任何物體2m以上
- E.S.E.避雷尖端的規格型號應依設備供應商所提供的查驗執行檔案進行核對
- 引下導線的數量
- E.S.E.雷擊保護系統的建置應遵循建築技術規則CBC相關規定及NF C 17-102(2011)規範
- 引下導線的路線、位置與電氣連續性
- 不同固定組件的安裝方式
- 與E.S.E.雷擊保護系統的安全距離或等電位搭接方式
- 接地系統

5. 目視檢查

目視檢查的目的在於確保以下事項：

- E.S.E.避雷尖端有無受損
- 未更改E.S.E.雷擊保護系統的完整結構
- 被保護的建築結構如擴大或改裝有無需要增設避雷裝置
- 外部雷擊保護裝置的電氣連續性正確無誤
- 所有固定組件的安裝均為良好狀態
- 固定組件是否有鏽蝕的情形
- 與其他設備具有足夠的安全間隔距離或是提供等電位搭接且狀態正確無誤

6. 徹底檢查

徹底檢查包括目視檢查以及下列測量檢查：

- 內部避雷裝置如SPD的電氣連續性
- 接地系統的電阻值如數值大於第一次檢查的50%，應立即進行分析。
- 根據製造商的程序及測試儀器檢測E.S.E.避雷尖端是否功能正常

7. 重要系統的徹底檢查

重要系統的徹底檢查包括下列測量檢查：

- 接地系統的電阻值是否合乎法規規定小於10歐姆以下。
- 根據製造商的程序及測試儀器檢測E.S.E.避雷尖端是否功能正常

8. 維護

若於安檢期間發現E.S.E.雷擊保護系統的任何問題，應根據設備供應商所提供的設備移交清冊資料，立即通知國內代理商進行問題確認及故障修復，盡快改正以確保安全。