

內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342  
號(營建署)  
聯絡人：張譯云  
聯絡電話：02-87712699  
電子郵件：yyun2000@cpami.gov.tw  
傳真：02-87712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國109年12月31日  
發文字號：內授營建管字第1090822856號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：有關建築技術規則建築設計施工編第39條之1涉及畸零地  
檢討等疑義1案，復請查照。

說明：

- 一、依本部營建署案陳貴事務所109年11月4日杰師建字第  
201104A號函辦理。
- 二、按建築技術規則建築設計施工編第39條之1規定：「新建或  
增建建築物高度超過二十一公尺部分，在冬至日所造成之  
日照陰影，應使鄰近之住宅區或商業區基地有一小時以上  
之有效日照。……」有關來函所述建築基地北向鄰接因計  
畫道路開闢分割之畸零地，得否免就該畸零地檢討上開規  
定疑義1節，依建築法第44條及第46條規定：「直轄市、  
縣（市）（局）政府應視當地實際情形，規定建築基地最小  
面積之寬度及深度；建築基地面積畸零狹小不合規定者，  
非與鄰接土地協議調整地形或合併使用，達到規定最小面  
積之寬度及深度，不得建築。」「直轄市、縣（市）主管  
建築機關應依照前二條規定，並視當地實際情形，訂定畸

零地使用規則，報經內政部核定後發布實施。」各直轄市、縣（市）政府已訂定畸零地使用規則（或自治條例）據以執行，建築基地北向鄰接因計畫道路開闢分割之畸零地，該畸零地倘經當地主管建築機關認定不得建築或無配置建築物之可能性，該畸零地範圍得免檢討第39條之1規定。

三、另有關來函所詢建築物採雙棟設計，得否各棟分別檢討適用第39條之1第1項第1款規定：「基地配置單幢建築物，且其投影於北向面寬不超過十公尺。」疑義1節，上述條文業已敘明適用條件為「基地配置單幢建築物」，請依規定檢討辦理，如有個案認定疑義，請逕向當地主管建築機關洽詢。

正本：郭書杰建築師事務所

副本：6直轄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、交通部高速公路局、科技部新竹科學園區管理局、科技部中部科學園區管理局、科技部南部科學園區管理局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、陽明山國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、玉山國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、金門國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、中華民國全國建築師公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、本部營建署(建築管理組)

